



**Certificato UE di controllo interno della produzione
unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione
effettuati a intervalli casuali**
**UE Certificate internal production control plus
supervised pressure equipment checks at random
intervals**

Certificato N. **0425 PED 007079-00**
Certificate N.

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo A2)
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module A2)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

SIERRA S.p.A.
Sede Legale & Operativa: Via Cà Magre no. 45, 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
ITALIA

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT **Scambiatore di calore**
MODELLO / MODEL **7400002**
RAPPORTO DI VISITA / VISIT REPORT **Rapporto del 11.12.2024**

Il controllo delle attrezzature a pressione è stato eseguito presso il fabbricante e sul Fascicolo Tecnico
(identificazione no.: Famiglia 7400002_00 rev.00 del 11/12/2024)
Check of the pressure equipment was carried out at the manufacturer and on the Technical File (identification
no.: Famiglia 7400002_00 rev.00 on 11/12/2024)

NOTE / NOTES

L'attività ispettiva è stata fatta sul codice articolo 7200001/ s.n. S24110010284570015 appartenente alla
famiglia/modello 7400002 – DN 32

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the
responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.
Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. / This certificate is valid only for the models above specified.
Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

13/12/2024

DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA
NEXT SURVEILLANCE DATE

12/12/2025




**Certificato UE di controllo interno della produzione
unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione
effettuati a intervalli casuali**
***UE Certificate internal production control plus
supervised pressure equipment checks at random
intervals***

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 PED 007079-00**
Certificate No.

MODELLO MODEL	PS [bar]	TS [°C]	DN max	CAT. PED	Gruppo Fluido / Fluido Fluid / Fluid Group
7400002	45	- 30/+125	38	II	Gr.1 / Gas
NOTE / NOTES	Attività fatta su codice articolo 7200001 / SN: S24110010284570015 appartenente alla famiglia / Modello 7400002 – DN 32				



Vincenzo DeIacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

13/12/2024

DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA
NEXT SURVEILLANCE DATE

12/12/2025